令和　6　年度

岩谷養魚施設用ポンプ等修繕工事　実施 設計書

審　査	
設　計	

工　事　番　号	施　工　地
阿農施第　3　号	新潟県東蒲原郡阿賀町　岩谷　地内

	実　施　・　元	変　更
設　計　額		
契　約　額		
(内消費税額)	(　円)	(　円)
工事・履行日数	工事日数　60　日間 又は 完成期限　令和　年　月　日	日間(付与日数　日間) 完成期限　令和　年　月　日

実　施 (元) 設計概要	岩谷養魚施設用ポンプ等修繕工事 1). 養魚施設用ポンプ洗浄修繕 2). 圧力タンク周辺漏水修繕	変　更 設計概要	

阿　賀　町

本　工　事　費　内　訳　書

工　　種	種　　別	細　　別	実　施　設　計				変　更　設　計				摘　　要
			数　量	単　位	単　　価	金　　額	数　量	単　位	単　　価	金　　額	
1）．養魚施設用ポンプ洗浄修繕			1.0	式							第　1　号明細書
2）．圧力タンク周辺漏水修繕			1.0	式							第　2　号明細書
		直接工事費 計									
		共通仮設費									
		現場管理費									
		一般管理費									
		諸経費計									
工事価格											
消費税相当額			10	%							
本工事費計											

1）．養魚施設用ポンプ洗浄修繕 明細書

第 1 号表

名称	形状寸法 長 × 巾 × 厚	員数	実施設計				変更設計				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
ポンプ引上歩掛	44m以内		1.0	日							見積参考
ポンプ据付歩掛	44m以内		1.0	日							見積参考
井戸洗浄	エアーリフト　φ200×15m		1.0	日							見積参考
電極棒			2.0	本							見積参考
水位ケーブル	VCTF		30.0	m							見積参考
リレー接続材			1.0	箇所							見積参考
深井戸水中ポンプ用制御盤	ECA-3.7　屋内壁掛型		1.0	面							見積参考
電気工事			1	式							見積参考
電工				人工							見積参考
既存井戸調査	仮設・水量調査（特殊作業員）			人工							見積参考
計											

２）．圧力タンク周辺漏水修繕 明細書

第 1 号表

名称	形状寸法 長×巾×厚	員数	実施設計 数量	実施設計 単位	実施設計 単価	実施設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単位	変更設計 単価	変更設計 金額	摘要
圧力タンクスイッチ交換											
圧力スイッチ	PSW57B（2k－3k）		1.0	個							見積参考
調査・交換調整	配管工			人							見積参考
圧力タンク周辺漏水調査・修繕											
漏水調査	漏水調査プラグ止め　配管工			人							見積参考
水道ねじ込み管管端防食継手	40Aエルボ		5.0	個							見積参考
水道ねじ込み管管端防食継手	40Aニップル		3.0	個							見積参考
水道用粉体ビニルライニング鋼管	40A		1.5	m							見積参考
ゲートバルブ　5k			1	個							見積参考
HI－メタル入りバルブソケット	40φ		1	個							見積参考
コンクリート削孔	口径64㎜未満　削孔長200㎜未満		1	孔							見積参考
給水配管労務費	配管工			人							見積参考
立上り配管保温材ビニルキャンバス巻	φ40　材工共		1	式							見積参考
計											

岩谷養魚施設用ポンプ等修繕工事　概況図